



ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

เรื่อง ชื่อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อำนวยความสะดวกการเรียนการสอน(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย วิธีเจาะจง

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจจากเลขที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 2001/2561 ลว. 14 ธค. 61 และอ้างถึงกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีความประสงค์จะ (/) ชื่อ () จ้าง จำนวน 1 ชุด รวม 1 รายการ รวม 72,000.00 บาท มีรายละเอียด รายการ ตามในเอกสารฯ แนบท้ายประกาศนี้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพ (/) ชาย () รับจ้าง พักอยู่ที่เสนอราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยฯ

ณ. วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการในการเสนอราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา 08.30น.

ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์) และพิจารณาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ.สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหรือติดต่อขอรับเอกสารและเสนอราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-221-290(ต่อ)1202 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ใบเสนอราคาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

เรียน คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ข้าพเจ้า บริษัทฯ/หจก./ร้านค้า.....

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....ที่อยู่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....โทร.....โดย.....ผู้ลงนามข้างทำยนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอราคารายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสาร รายการวัสดุ ตามราคา และมีระยะเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

แผนกวิชาฯ/งาน

ที่	รายการ	จำนวนรายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	2 เครื่อง			
	รวมเป็นเงิน				

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับตั้งแต่วันเสนอใบราคา ในกรณีที่ข้าพเจ้าฯได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้ขายพัสดุ รับจ้างที่เสนอ บางรายการหรือทั้งหมด ข้าพเจ้าฯรับรองที่จะจัดส่งมอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือได้ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง

พิจารณา/ต่อรองราคา

ประทับตรา(ถ้ามี)

จำนวน.....รายการ รวม.....บาท

ยอดคงเหลือ.....บาท(.....)





คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

หน้าที่ 1/1

รหัสครุภัณฑ์
ชื่อครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

1. รายละเอียดทั่วไป


- 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
- 1.2 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นยี่ห้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งชุด ประกอบสำเร็จจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ,ISO 18001:2007

2. รายละเอียดทางเทคนิค


- 2.1 เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้งานร่วมกันแล้วจะต้องสามารถทำความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
- 2.2 ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 โวลต์ หรือ 3 เฟส 380 โวลต์
- 2.3 มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/hr/W) มีค่าไม่ต่ำกว่า 12.0
- 2.4 ใช้สารทำความเย็น R32
- 2.5 มีความหน่วงเวลาเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 3 นาที
- 2.6 มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 2.7 ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1155-2536 หรือ มอก.2134-2545 หรือ มอก.ปัจจุบันกว่า และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

3. รายละเอียดอื่น ๆ


- 3.1 ผู้ขายต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.11-2553 หรือ มอก.ปัจจุบันกว่า
- 3.2 ติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 150% ของกระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจรภายในหน่วยที่ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- 3.3 รับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 5 ปี นับจากวันส่งมอบ ในระหว่างรับประกัน ผู้ขายต้องให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบเช็ค ระบบน้ำยา ระบบไฟฟ้า และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ทุกระยะ 3 เดือน หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
- 3.4 ผู้ขายต้องมอบคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวนเครื่องละ 1 ชุด


(นางอ.ล. กต.ป.ด.ย.)

ประธานกรรมการ


(นายอ.ก.ล. กต.ป.ด.ย.)

กรรมการ


(นางสาวอ.ก.ล. กต.ป.ด.ย.)

กรรมการและเลขานุการ